

ПАМЯТКА ПО ПОРЯДКУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАЗВЕДЕНИЮ КОСТРОВ

Требования установлены приложением № 4 к Правилам противопожарного режима в РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ В СПЕЦИАЛЬНО ОБОРУДОВАННЫХ МЕСТАХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ:

а) место должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной металлической емкостью (бочка, бак, мангал), либо емкостью не более 1 куб. метра, выполненной из негорючих материалов, исключающих распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

б) место должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от объектов (зданий, сооружений, построек и т.д.), не менее 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и не менее 30 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;

в) территория вокруг места должна быть очищена в радиусе 10 метров от горючих материалов (сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков и т.д.) и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (ёмкость с водой, огнетушитель и т.д.), а также мобильным средством связи для вызова пожарной охраны.

При сжигании горючей растительности (сухой травы, веток, листвы и т.д.) в металлической емкости или емкости из негорючих материалов, исключающих распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами «б» и «в» данного порядка, могут быть уменьшены вдвое, а устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

Ёмкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности (стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов), допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения от горючих материалов (сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков) должен составлять не менее 15 метров.

В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ:

- ✓ при установлении «особого противопожарного режима»;
- ✓ при поступившей информации о неблагоприятных или опасных метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;
- ✓ под кронами деревьев хвойных пород, а также на торфяных почвах;
- ✓ в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;
- ✓ при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;
- ✓ - при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ:

- ✓ сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;
- ✓ оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);
- ✓ располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ МЕСТО ОЧАГА ГОРЕНИЯ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАСЫПАНО ЗЕМЛЕЙ (ПЕСКОМ) ИЛИ ЗАЛИТО ВОДОЙ ДО ПОЛНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ГОРЕНИЯ (ТЛЕНИЯ).**ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУСМОТРЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 20.4 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ.**

В соответствии с частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного наказания в виде штрафа:

- на граждан до **15** тысяч рублей;
- на должностных лиц до **30** тысяч рублей;
- на юридических лиц до **400** тысяч рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ совершение тех же действий в условиях «особого противопожарного режима» влечет наложение административного штрафа:

- на граждан до **20** тысяч рублей;
- на должностных лиц до **60** тысяч рублей;
- на юридических лиц до **800** тысяч рублей.

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБРАЩАЕТ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА СОБЛЮДЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!****ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ МЧС РОССИИ - «ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК ПРИ ЧС»**

Ссылка для скачивания
в приложении App store



Ссылка для скачивания
в приложении Google Play



**В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА И ИНОЙ НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ
НЕОБХОДИМО НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩАТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:**

**112 (ЕДИНЫЙ НОМЕР С ЛЮБОГО ТЕЛЕФОНА);
01, 101 (С МОБИЛЬНОГО ИЛИ ГОРОДСКОГО ТЕЛЕФОНА).**